

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ РК
«Керченская ГДБ»

Е.А.Петрова
«20 февраля» 2019 г.

ПРАВИЛА
противопожарного режима Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Керченская городская детская больница»

1.1 Общие положения

- В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за обеспечение пожарной безопасности несут:
- в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Керченская городская детская больница» (далее - детская больница) в целом - главный врач либо лицо, его замещающие;
- в структурных подразделениях детской больницы - их руководители либо лица, их замещающие (другие лица, назначенные приказом главного врача детской больницы);
- руководители инженерно-технических служб детской больницы в пределах их компетенции;
- при выполнении в детской больнице работ по договору подрядными (субподрядными) организациями - руководители этих организаций. При этом в обязательном порядке должен осуществляться контроль со стороны должностного лица детской больницы, ответственного за пожарную безопасность.

Руководитель детской больницы обязан:

- обеспечить выполнение требований законодательных и нормативно правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности;
- обеспечить своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предлагаемых органами государственного пожарного надзора;
- назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность территории, зданий (сооружений), отделений, кабинетов, помещений, а также за исправность и эксплуатацию технических средств противопожарной защиты (ТСППЗ), вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих устройств, систем противопожарного водоснабжения, средств связи, оповещения и первичных средств пожаротушения;

обеспечить обслуживание и своевременный ремонт вышеуказанных систем и устройств;

- установить в детской больнице строгий противопожарный режим в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвер. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390), обеспечить его соблюдение всеми работниками, больными, пациентами и посетителями;
- утвердить приказом состав пожарно-технической комиссии (далее - ПТК), обеспечив ее работу в соответствии с действующими нормативно правовыми актами;
- создать в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами систему обучения требованиям пожарной безопасности работников детской больницы, прохождения ими противопожарных инструктажей, утвердив своим приказом программу пожарно-технического минимума (далее - ПТМ) и противопожарного инструктажа, порядок и сроки их прохождения;
- обеспечить разработку и утверждение плана эвакуации людей при пожаре (далее - планы эвакуации людей), проводить в каждом полугодии практические тренировки по его отработке;
- организовать разработку памяток для больных (пациентов) и инструкций по пожарной безопасности исходя из особенностей пожарной опасности отдельных помещений, участков и деятельности структурных подразделений детской больницы;
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при проведении в зданиях детской больницы каких-либо массовых мероприятий;
- обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в отделениях детской больницы с постоянным пребыванием людей. Регулярно (но не реже одного раза в месяц) проверять качество несения дежурства работниками сторожевой охраны и ответственными дежурными из числа обслуживающего персонала, а также знание ими своих действий в случае возникновения пожара;
- в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами организовать обеспечение детской больницы необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации, знаками пожарной безопасности;
- осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима арендаторами (при их наличии);
- не реже одного раза в полугодие организовывать проверки противопожарного состояния территории, зданий, сооружений и структурных подразделений детской больницы с составлением акта и принимать меры к устранению выявленных недостатков;

- приказом по учреждению определить порядок проведения огневых и строительно-монтажных работ;
- не допускать проведения работ сторонними организациями без принятия мер по обеспечению пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях учреждения здравоохранения;
- привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушении требований нормативно-правовых документов в области пожарной безопасности.

1.2 Лица, ответственные за противопожарное состояние структурных подразделений детской больницы, обязаны:

- обеспечивать соблюдение в структурных подразделениях (участках) работниками, пациентами и больными противопожарного режима;
- знать потенциальную пожарную опасность применяемых в лечебном процессе (производстве) веществ и материалов и обеспечить их применение и хранение согласно утвержденным требованиям;
- разрабатывать и представлять на утверждение главному врачу детской больницы инструкции о мерах пожарной безопасности и планы эвакуации людей при пожаре (как правило, совместно с должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность в учреждении);
- организовывать обучение работников требованиям пожарной безопасности на своем участке (в структурном подразделении);
- не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;
- осуществлять повседневный контроль за соблюдением подчиненными работниками требований пожарной безопасности;
- знать правила пользования имеющимися ТСППЗ, пожарной техникой, пожарным оборудованием, первичными средствами пожаротушения, средствами связи и обеспечивать их исправность и работоспособность. Об обнаруженных нарушениях противопожарных требований и неисправностях пожарной техники, ТСППЗ, средств связи, первичных средств пожаротушения немедленно сообщать главному врачу детской больницы (структурного подразделения) и принимать меры к их устранению;
- не допускать проведения огневых работ, выполняемых без наряда-допуска и выполнения нормативно-правовых требований пожарной безопасности при проведении огневых работ;
- обеспечивать по окончании рабочего дня осмотр и проведение уборки рабочих мест и помещений, отключение электроэнергии, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям эксплуатации должны работать круглосуточно;
- немедленно доводить до главного врача детской больницы (структурного подразделения) сведения о возникновении аварийных

ситуаций, способных привести к взрыву, пожару, а также создающих угрозу жизни и здоровью людей, и принимать необходимые меры по обеспечению эвакуации людей, остановке оборудования и недопущению возникновения пожара;

- не допускать загромождения противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями (устраивать в разрывах стоянки автотранспорта, хранить какие-либо материалы, инвентарь и оборудование), путей эвакуации, проездов, подъездов к зданиям, сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения и пожарным лестницам, подступов к месту установки пожарной аварийно-спасательной техники, ТСППЗ, средств связи, первичных средств пожаротушения;
- контролировать исправное состояние медицинского и иного оборудования, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, молниезащиты, заземляющих устройств защиты электродвигателей и другого оборудования, принимать меры для немедленного устранения имеющихся неисправностей.

1.3 Лица, ответственные за электрохозяйство учреждения здравоохранения, в соответствии с действующими нормативно правовыми актами обязаны:

- (Основными нормативными документами по электробезопасности являются Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (утв. Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 №3 и приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163) и приказ Минэнерго России от 13.01.2003 №6 "Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". В них приведены требования к персоналу, эксплуатирующему электроустановки, определены порядок и условия производства работ, рассмотрены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, испытаний и измерений в электроустановках всех уровней напряжения)
- обеспечить организацию и своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратов защиты и электросетей, а также своевременное устранение выявленных нарушений;
- осуществлять контроль за правильностью выбора и применения кабелей, проводов, аппаратов защиты, двигателей, светильников и другого электрооборудования;
- систематически контролировать состояние электрооборудования с целью предупреждения возникновения в них аварийных режимов работы.

1.4. Каждый работник детской больницы обязан:

- знать и выполнять требования общей инструкции о мерах пожарной безопасности для детской больницы и инструкции о мерах пожарной безопасности на рабочем месте;
- уметь применять имеющиеся в детской больнице средства пожаротушения.

1.5 Ответственный дежурный по детской больнице с круглосуточным пребыванием людей обязан:

- контролировать выполнение противопожарного режима в детской больнице;
- периодически проверять несение службы дежурным персоналом и соблюдение им противопожарного режима;
- знать количество находящихся в детской больнице людей, иметь списки больных и работников, находящихся в детской больнице, знать места их размещения;
- иметь на рабочем месте комплект ключей от дверей эвакуационных выходов, индивидуальное средство защиты органов дыхания и ручной электрический фонарь;
- проверить наличие и состояние ТСППЗ, первичных средств пожаротушения, средств связи, дежурного и аварийного освещения, путей эвакуации и эвакуационных выходов.

1.6 В детской больнице должны быть разработаны:

- общая инструкция о мерах пожарной безопасности;
- инструкции о мерах пожарной безопасности в структурных подразделениях и на отдельные помещения;
- планы эвакуации людей;
- документация по эксплуатации ТСППЗ;
- инструкции и другие эксплуатационные технические документы, содержащие требования пожарной безопасности в соответствии со спецификой деятельности детской больницы.

1.7 Общая инструкция о мерах пожарной безопасности утверждается главным врачом детской больницы и должна определять требования:

- к содержанию территории, в том числе дорог и подъездов к зданиям и сооружениям;
- к содержанию зданий, помещений, сооружений и обеспечению безопасности людей при пожаре;
- к противопожарному режиму и обязанности всех работающих в детской больнице по его выполнению;

- к организации и допуску к выполнению работ подрядными (субподрядными) организациями в детской больнице;
- к содержанию водоисточников, средств пожаротушения, пожарной сигнализации и связи, а также порядок вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений и другие организационные вопросы;
- ответственность за состояние пожарной безопасности.

1.8 Инструкции о мерах пожарной безопасности в структурных подразделениях разрабатываются руководителями этих подразделений (как правило, совместно с должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность в учреждении), утверждаются руководителем учреждения здравоохранения и должны содержать:

- специфические противопожарные мероприятия для лечебно-диагностических (технологических) и иных процессов, несоблюдение которых может привести к пожару;
- меры пожарной безопасности при эксплуатации медицинского и иного оборудования, при подготовке к пуску их в эксплуатацию и после ремонта;
- порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов в помещениях структурного подразделения (лаборатории, мастерской, складе);
- режим применения аппаратов с открытым огнем;
- порядок сбора, хранения и удаления из помещения горючих материалов, содержания бытовых помещений, хранения санитарной и специальной одежды;
- порядок содержания имеющихся средств пожаротушения и распределение обязанностей по надзору за их техническим состоянием;
- действия работников при возникновении пожара, способ вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений и членов ДППД;
- порядок остановки медицинского и иного оборудования, отключения вентиляции, основные указания по применению средств пожаротушения, порядок эвакуации людей и материальных ценностей, порядок осмотра помещений перед их закрытием.

- 1.9** Разрабатываемые в детской больнице инструкции по пожарной безопасности и другие эксплуатационные технические документы должны основываться на действующих правилах и инструкциях и находиться в соответствующих структурных подразделениях.
- 1.10** Инструкции должны периодически пересматриваться на основании противопожарного состояния детской больницы и соответствующих распоряжений вышестоящих органов управления, при смене руководителя, но не реже одного раза в 3 года.
- 1.11** В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, главный врач детской больницы обеспечивает наличие на объектах больницы, в которых находятся больные, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 больных (инвалидов). Палаты для тяжелобольных детей следует размещать на первых этажах зданий.
- 1.12** Запрещается:
- а) обустраивать и использовать в корпусах с палатами для больных помещения, не связанные с лечебным процессом (кроме помещений, определенных нормами проектирования);
 - б) устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации;
 - в) устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях лечебных учреждений;
- 1.13** Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита допускаются только в помещениях, предназначенных для этих целей. Запрещается применять керогазы, керосинки и примусы для кипячения инструментов и прокладок.
- 1.14** В лабораториях, отделениях и кабинетах врачей допускается хранение медикаментов и реактивов, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах.
- 1.15** Порядок хранения и обращения с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, обладающими огнеопасными и взрывоопасными свойствами изложен далее в одноименной главе.

2.Спальные корпуса, палатные отделения

2.1 Коечная вместимость палат и помещений для проживания людей должна отвечать установленным нормам. Как уже отмечалось, палатные отделения с постоянным пребыванием тяжелобольных, не способных самостоятельно передвигаться, должны обеспечиваться носилками из расчета одни носилки на 5 больных. Носилки должны храниться в специально отведенных местах, обозначенных соответствующими указателями.

2.2 В спальнях корпусах и палатных отделениях не допускается:

- устанавливать в палатах и помещениях для проживания людей дополнительные койки;
- размещать койки в коридорах и на других путях эвакуации;
- забивать и загромождать мебелью и оборудованием двери эвакуационных выходов, люки на балконах и лоджиях;
- пользоваться утюгами, электроплитками и другими бытовыми электронагревательными приборами в палатах и помещениях группы проживания людей;
- хранить на балконах и лоджиях легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ) и горючие газы (ГГ);
- выполнять чистку мебели с использованием ЛВЖ и ГЖ;
- размещать людей на период проведения капитальных ремонтов.

3.Отделения и кабинеты физиотерапии

3.1. Вместимость отделений и кабинетов электросветолечения, лечения ультразвуком, аэроионо-, аэрозоль- и электроаэрозольтерапии, тепло-, водо- и грязелечения, массажа (далее - отделения и кабинеты физиотерапии) должна соответствовать требованиям нормативных документов.

3.2. Все лечебные электроаппараты должны находиться в исправном состоянии, иметь надежное заземление, заводскую электрическую схему и технический паспорт. Неисправные аппараты к применению не допускаются.

3.3. Отделения и кабинеты для электросветолечения должны иметь самостоятельную питающую электрическую линию, идущую от распределительного щита, проложенную проводами (кабелем) необходимого по расчету сечения.

3.4. Ограждения групповых щитов в кабинетах физиотерапии не должны препятствовать визуальному контролю за показаниями контрольно измерительных приборов, техническому обслуживанию щита и его быстрому выключению.

Заместитель главного врача по ГО и МР



О.А.Чернов